



Ver 11-001

controle rapport

goedgekeurd volgens:
 NEN-EN-IEC 61439
 NEN 1010

algemeen

rapport nummer	109208
artikel	kunststof verdeelkast 63A
type	CUBES-36
artikelnummer	V45.36.0552
bouwmaand / jaar	augustus-22

reden uitgifte

nieuw	<input checked="" type="checkbox"/>
periodieke controle	<input type="checkbox"/>

visuele controle

afwerking binnenwerk	goed
bevestiging componenten	goed
aansluitleidingen	goed
behuizing	goed
beschadigingen	goed

metingen en beproevingen

electrische verbindingen	goed
isolatieweerstand	goed
aardlekschakelaar test	goed
installatie automaten	goed

gecontroleerd door

controle datum

accoord

M. Hodevijn