



Friand Elektrotechniek B.V.  
Van Rensselaerweg 4a  
6956AV Spankeren

EUT  
Test Certificaat  
# 0105524

Kunstst.verdeelkast type K30 zwart

Equipment under test	
Type	K300374
Serienummer	PC.-022070063
Klantnummer	
Testdatum	15-07-2022
Volgende test	15-07-2023
Getest door	M. Poulussen

Testonderdeel	Specificatie	Resultaat
Visuele inspectie	-	Goedkeur <input checked="" type="checkbox"/>
Initiële Verbindingstest	-	Goedkeur <input checked="" type="checkbox"/>
Isolatie <span>test</span>	Testspanning: 500 V Testduur: 3 s Goedkeur criterium: Lekstroom < 1 mA	Goedkeur <input checked="" type="checkbox"/>
Aardlektest	<i>Deel 1</i> Teststroom: 0.5 Inom Automaat Testduur: 2 s Goedkeur criterium: Automaat tript niet	Goedkeur <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Deel 2</i> Teststroom: 1.5 Inom Automaat Testduur: 200 ms Goedkeur criterium: Automaat tript	
Weerstandstandstest	Testduur: 5 s Goedkeur criterium: <300 mOhm	Goedkeur <input checked="" type="checkbox"/>
Afsluitende Verbindingstest	-	Goedkeur <input checked="" type="checkbox"/>