

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: CG-Rental

Uitgevoerd voor: CG-Rental
Amnestylaan 2a
4336LA Middelburg

Locatie: Werkplaats, CG-Rental

Afdeling: CG-Equipment

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140,
met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	KAB11-001	Getest door:	Coen Goethals
Omschrijving:	IEC lood	Testinstrument:	EazyPAT 3140 USB
Merk:	Titanex 5g35	Serienummer tester:	205-0397
Type:	Verlengkabel 125A 400V 10M	Testdatum:	25-4-2023
Serienummer:		Volgende testdatum:	25-4-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele controle	OK		Goed
Weerstandbeschermingsleiding	0,09	Ohms	Goed
Isolatie weerstand	>19,99	MOhms	Goed
Vervangende lekstroom			nvt
Lekstroom			nvt
Aanraaklekstroom			nvt
Bedrading	OK		Goed
Aardlekschakelaartest			nvt

Opmerkingen: Geen schades, nieuwe kabel

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Printdatum: 26 april 2023