

# Test Certificaat



**Keuringen uitgevoerd door:** CG-Rental

**Uitgevoerd voor:** CG-Rental  
Amnestylaan 2a  
4336LA Middelburg

**Locatie:** Werkplaats, CG-Rental

**Afdeling:** CG-Equipment

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140,  
met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

## Object & Test details

<b>Objectnummer:</b>	KAB7-004	<b>Getest door:</b>	Coen Goethals
<b>Omschrijving:</b>	IEC lood	<b>Testinstrument:</b>	EazyPAT 3140 USB
<b>Merk:</b>	Titanex 5g2,5	<b>Serienummer tester:</b>	205-0397
<b>Type:</b>	Verlengkabel 16A 400V 10M	<b>Testdatum:</b>	25-4-2023
<b>Serienummer:</b>		<b>Volgende testdatum:</b>	25-4-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele controle	OK		Goed
Weerstandbeschermingsleiding	0,10	Ohms	Goed
Isolatie weerstand	>19,99	MOhms	Goed
Vervangende lekstroom			nvt
Lekstroom			nvt
Aanraaklekstroom			nvt
Bedrading	OK		Goed
Aardlekschakelaartest			nvt

**Opmerkingen:** Geen schades, nieuwe kabel

**Eindresultaat:** Goed

**Handtekening:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Coen Goethals', written over a circular stamp or mark.

Printdatum: 26 april 2023