

controle rapport

goedgekeurd volgens:
 NEN-EN-IEC 61439
 NEN 1010

algemeen

rapport nummer	110008
artikel	kunststof verdeelkast 1000A
type	POWERBOX-21
artikelnummer	V92.80.1.0057
bouwmaand / jaar	oktober-22

reden uitgifte

nieuw	<input checked="" type="checkbox"/>
periodieke controle	<input type="checkbox"/>

visuele controle

afwerking binnenwerk	goed
bevestiging componenten	goed
aansluitleidingen	goed
behuizing	goed
beschadigingen	goed

metingen en beproevingen

electrische verbindingen	goed
isolatieweerstand	goed
aardlekschakelaar test	NVT
installatie automaten	NVT

gecontroleerd door

controle datum

accord

